



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 022 00040

Серия ВУ № 0012817

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации строительных материалов и изделий Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия "Стройтехнорм"; место нахождения: 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, Республика Беларусь; тел.: +375 17 2177230; адрес электронной почты (e-mail): 3@stn.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 022.01 от 23.09.1996

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ПАРАД", сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100926738; место нахождения: 220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, дом. 44, помещение 276, тел.: +375 17 2703580, адрес электронной почты (e-mail): info@parad.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ПАРАД"
место нахождения: 220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, дом. 44, помещение 276
место осуществления деятельности: Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д. Гричино

ПРОДУКЦИЯ

Композиция огнебиозащитная для древесины ОК-ГФ атмосфероустойчивая,
ТУ РБ 28614941.003-96 "Композиция огнебиозащитная для древесины ОК-ГФ. Технические условия",
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчета об анализе состояния производства от 10.07.2020.

Протоколов испытаний: №№ 95, 96 от 22.12.2020 научно-исследовательской лаборатории огнезащиты строительных конструкций и материалов Белорусского государственного технологического университета, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0344

Схема сертификации – 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТБ 11.03.02-2010 "Система стандартов пожарной безопасности. Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний" п.п. 5.3.2, 5.3.3. При расходе не менее 0,33 л/м² обеспечивают 1-ю группу огнезащитной эффективности; при расходе не менее 0,17 л/м² обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности. Срок сохранения огнезащитной эффективности не менее 5 лет при воздействии климатических факторов и отсутствии воздействия химически агрессивных сред.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.12.2020 ПО 27.12.2025 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

Лишай Игорь Леонидович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Устинович Елена Александровна
(Ф.И.О.)

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Нелогодина" зак. 4294-2019, г. 10000