



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 022.01. ТР043 022.01 00130

Серия ВУ № **0033120**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации строительных материалов и изделий Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия "СТРОЙТЕХНОРМ"; аттестат аккредитации: ВУ/112 022.01 от 23.09.1996. Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, город Минск, улица Кропоткина, 89; телефон +375 17 3627230; e-mail: 3@stn.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "ПАРАД", зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100926738; место нахождения: Республика Беларусь 220069, город Минск, улица Железнодорожная, дом 44, помещение 276, телефон: +375 17 2703580, e-mail: info@parad.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "ПАРАД" место нахождения: Республика Беларусь, 220069, город Минск, улица Железнодорожная, дом 44, помещение 276; место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 222724, Минская область, Дзержинский район, деревня Гричино

ПРОДУКЦИЯ Композиция огнебиозащитная для древесины ОК-ГФ, ТУ РБ 28614941.003-96 "Композиция огнебиозащитная для древесины ОК-ГФ. Технические условия", серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета об анализе состояния производства от 10.03.2021;
протокола испытаний: № 21 от 20.04.2021 научно-исследовательской лаборатории огнезащиты строительных конструкций и материалов Белорусского государственного технологического университета, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0344
Схема сертификации – 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТБ 11.03.02-2010 "Система стандартов пожарной безопасности. Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний" п.п. 5.3.2, 5.3.3. При расходе не менее 0,33 л/м² обеспечивают 1-ю группу огнезащитной эффективности, при расходе не менее 0,17 л/м² обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности. Срок сохранения огнезащитной эффективности не менее 5 лет при использовании огнезащищенных конструкций в неотапливаемых помещениях, где отсутствует воздействие химически агрессивных сред. Взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 022.01. ТР043 022.01 00021, срок действия с 28.05.2021 по 27.05.2026. Решение Совета №380/03 от 03.06.2022, внесено изменение в дополнительную информацию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.06.2022 **ПО** 27.05.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации


(подпись)

Лишай Игорь Леонидович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Устинович Елена Александровна
(Ф.И.О.)