

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации строительных материалов и изделий

Научно-проектно-производственное республиканское

унитарное предприятие "СТРОЙТЕХНОРМ"

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 89, каб. 72

телефон +375 17 3627230; e-mail: 3@stn.by

БГЦА	BY/112 022.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. TP013 022.01 02034

Дата регистрации 10 марта 2026 г.

Действителен по 09 марта 2031 г.

Заявитель Закрытое акционерное общество "ПАРАД",

Место нахождения: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, д. 44, пом. 276, телефон: 375 17 270 24 41, электронная почта: info@parad.by.

Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100926738.

Изготовитель Закрытое акционерное общество "ПАРАД",

Место нахождения: Республика Беларусь, 220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, д. 44, пом. 276. Место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 222724, Минская обл., Дзержинский р-н, Фанипольский с/с, 1/2, вблизи аг. Гричино.

Продукция

Композиция грунтовочная однокомпонентная "Парад ТОП": КГр-1 "Парад ТОП", выпускаемая по СТБ 1496-2004 "Композиции полимерминеральные для устройства пола. Технические условия"

Серийное производство.

код ОКП РБ 23.64.10

код ТН ВЭД ЕАЭС 3824 50 900 0

соответствует требованиям


Технический регламент Республики Беларусь "О безопасности строительных материалов и изделий" (ТР 2025/013/BY), СТБ 1496-2004 "Композиции полимерминеральные для устройства пола. Технические условия" п.п. 5.2.2, 6.10.

Сертификат соответствия выдан на основании Сертификат соответствия на систему менеджмента качества № BY/112 05.01. 119.01 00324, срок действия с 04.08.2025 по 01.08.2027, орган по сертификации систем менеджмента Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Сертификат", BY/112 119.01. Протокол испытаний лаборатории технологического контроля и испытаний ЗАО "ПАРАД", BY/112 2.3588, № 19-2026 от 16.02.2026. Протокол испытаний центра испытаний строительной продукции РУП "СТРОЙТЕХНОРМ", BY/112 1.0494, № 13(5)-97/26 от 06.03.2026. Протокол испытаний научно-исследовательской лаборатории прикладных проблем токсичности продуктов горения БГУ, BY/112 1.0412, № 4960 от 29.01.2026.


Схема сертификации – 2с.

Дополнительная информация Композиция относится по пожарно-техническим показателям к группе воспламеняемости В1, распространению пламени по поверхности РП1, группе с малой дымообразующей способностью (Д1), классу опасности по токсичности продуктов горения Т1 (малоопасные).

Заместитель генерального директора
по оценке соответствия

 Э.Э. Шатило

Эксперт-аудитор

 Н.Ф. Койпиш

№ 0398626